



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/K/1100/02/2016**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Elementy systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych: przepustnice wielopłaszczyznowe prostokątne o bokach 200-2000 mm, jednopłaszczyznowe prostokątne o bokach 100-1250 mm oraz kołowe o średnicy 100-1000 mm**

Zawierający / containing: stal, węglę mineralną

Przeznaczony do / destined: tłumienia hałasu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:  
Zastosowanie tłumików musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektów w których są one montowane. Raz do roku należy sprawdzić czy powierzchnia materiału tłumiącego nie została uszkodzona.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KLIMA-WENT Sp. z o.o.  
20-469 Lublin  
ul. Budowlana 1

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KLIMA-WENT Sp. z o.o.  
20-469 Lublin  
ul. Budowlana 1

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-12-13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-12-13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 grudnia 2016

The date of issue of the certificate: 13th December 2016

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska  
*z y. Maciej Szoko*  
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287